

РЕШЕНИЕ 96/577/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 1996 година

**относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни
продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на
Съвета относно стационарни пожарогасителни системи**

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти¹, изменена с Директива 93/68/ЕИО² и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като има предвид, че Комисията трябва да избере измежду двете процедури съгласно член 13, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО за удостоверяване съответствието на даден продукт, "най-малко обременителната процедура съвместима с изискванията за безопасност"; като има предвид, че това означава, че е необходимо да се реши дали за даден продукт или група продукти съществуването на система за фабричен производствен контрол, осъществяван от производителя, е необходимо и достатъчно условие за удостоверяване на съответствие, или дали по причини свързани с удовлетворяването на критериите, посочени в член 13, параграф 4, е необходима намесата на одобрен орган за сертифициране;

като има предвид, че член 13, параграф 4 изисква така определената процедура да бъде посочена в мандатите и в техническите спецификации; като има предвид, че следователно понятието продукти или група продукти е желателно да се дефинира така, както се употребява в мандатите или в техническите спецификации;

като има предвид, че двете процедури предвидени в член 13, параграф 3, са описани в подробности в приложение III към Директива 89/106/ЕИО; като има предвид, че следователно е необходимо да се уточнят ясно методите, чрез които двете процедури трябва да се прилагат, съгласно приложение III, за всеки отделен продукт или група продукти, поради това че приложение III дава предпочитание на определени системи;

като има предвид, че процедурата, упомената в буква а) от член 13, параграф 3 отговаря на системите, посочени в първата възможност, без постоянен надзор, и втората и третата възможности от (ii) от раздел 2, приложение III, а процедурата

¹ ОВ L 40, 11. 2. 1989 г., стр. 12.

² ОВ L 220, 31. 8. 1993 г., стр. 1.

упомената в буква б) от член 13, параграф 3 отговаря на системите, посочени в (i) от раздел 2, приложение III, и в първата възможност, с постоянен надзор, от (ii) от раздел 2, приложение III;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство.

РЕШИ:

Член 1

Съответствието на продуктите, посочени в приложение I, се удостоверява чрез процедура, при която освен система за фабричен производствен контрол, управлявана от производителя, в оценката и надзора на производствения контрол или на самия продукт се включва и одобрен орган за сертифициране.

Член 2

Процедурата за удостоверяване на съответствие съгласно приложение II се посочва в мандатите за хармонизирани стандарти.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 1996 година.

За Комисията

Martin BANGEMANN

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОТИВОПОЖАРНИ АЛАРМИ/ДЕТЕКТОРИ, СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАР И ДИМ И СИСТЕМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИИ

- Системи-комплекти противопожарни детектори и противопожарни аларми: комбинирани системи противопожарни детектори и противопожарни аларми, системи противопожарни детектори, системи противопожарни аларми, системи за пожароизвестяване.
- Компоненти на системи противопожарни детектори и аларми: детектори за дим, топлина и пламък, устройства за контрол и индикация, устройства за

предаване на сигнала за пожар, изолатори за късо съединение, алармени устройства, източници на захранване, входно-изходни устройства, устройства за ръчно сигнализиране за пожар.

- Автономни детектори/аларми за пушек.

- Системи-комплекти за ограничаване и гасене на пожар: пожарникарски маркучи, кранове (пожарни и водни), спринклери и водопръскачки, пенни пожарогасители, прахови пожарогасители, газови пожарогасители (включително пожарогасители с CO₂)

- Компоненти на системи за ограничаване и гасене на пожар: пожарни кранове, детектори/автомати за воден дебит, детектори/автомати за налягане, вентили, димосмукатели, пожарни помпи, дюзи/спринклери/изпускатели.

- Системи-комплекти за ограничаване и предотвратяване на експлозии.

- Компоненти на системи за ограничаване и предотвратяване на експлозии: детектори, устройства за ограничаване на експлозии, устройства за предотвратяване на експлозии.

- Системи-комплекти за управление на пожар и пушек: смукателни вентилационни системи-комплекти за дим и топлина, системи-комплекти с диференциално налягане.

- Компоненти на системи за управление на пожар и пушек: прегради за дим, овлажнители, канали, устройства за принудителна и естествена вентилация, контролни табла, аварийни контролни табла, източници на захранване.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА ПРОДУКТИ

ПРОТИВОПОЖАРНИ АЛАРМИ/ДЕТЕКТОРИ, СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАР И ДИМ И СИСТЕМИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ЕКСПЛОЗИИ (1/1)

Системи за удостоверяване на съответствие

За изредените по-долу продукти и тяхното предназначение, от Европейския комитет по стандартизация (CEN) или Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) се изисква да уточни следните системи за удостоверяване на съответствие в съответните хармонизирани стандарт(и):

Продукт	Предназнач ение	Ниво или клас (огнеусто йчивост) (¹)	Система за удостов еряване на съответ
---------	--------------------	---	--

¹ Вж. разпоредбите в Тълкувателен документ № 2 и/или „Хоризонтално допълнение към мандатите във връзка с огнеустойчивост”

			ствие
Комплекти за системи	Пожаробезопасност		1 ⁽¹⁾
<i>Системи-комплекти противопожарни детектори и противопожарни аларми</i>			
Комбинирани системи-комплекти противопожарни детектори и противопожарни аларми		-	
Системи-комплекти противопожарни детектори		-	
Системи-комплекти противопожарни аларми		-	
Системи-комплекти за пожароизвестяване			
<i>Системи-комплекти за ограничаване и гасене на пожар</i>		-	
Пожарникарски маркучи		-	
Кранове (пожарни и водни)		-	
Спринклери и водопръскачки		-	
Пенни пожарогасители		-	
Прахови пожарогасители		-	
Газови пожарогасители (включително пожарогасители с CO ₂)			
<i>Ограничаване и предотвратяване на експлозии</i>		-	
Системи-комплекти за ограничаване и предотвратяване на експлозии			
<i>Системи-комплекти за управление на пожар и пушек</i>		-	
Смукателни вентилационни системи-комплекти за дим и топлина		-	
		-	

¹ Система 1: Вж. Директива 89/106/ЕИО, приложение III, раздел 2, i), без одитно изпитване на проби.

Системи-комплекти с диференциално налягане	Пожаробезопасност		
Автономни детектори/аларми за пушек			
Компоненти		-	
<i>Противопожарни детектори и противопожарни аларми</i>		-	
Детектори за дим, топлина и пламък		-	
Устройства за контрол и индикация		-	
Устройства за предаване на сигнала за пожар		-	
Изолатори за късо съединение		-	
Алармени устройства		-	
Източници на захранване		-	
Входно-изходни устройства			
Устройства за ръчно сигнализиране за пожар		-	
<i>Компоненти на системи за ограничаване и гасене на пожар</i>		-	
Пожарни кранове		-	
Детектори/автомати за воден дебит		-	
Детектори/автомати за налягане		-	
Вентили		-	
Димосмукатели		-	
Пожарни помпи и уреди към тях			
Дюзи/спринклери/изпускатели			
<i>Компоненти на системи за ограничаване и предотвратяване на експлозии</i>		-	
Детектори		-	

Устройства за ограничаване на експлозии		-	
Сензори за експлозии		-	
Устройства за предотвратяване на експлозии		-	
<i>Компоненти на системи за управление на пожар и пушек</i>			
Прегради за дим		Вж. Д ¹²	
Овлажнители		Вж. Д ¹²	
Канали		-	
Устройства за принудителна вентилация		-	
Устройства за естествена вентилация		-	
Контролни табла и аварийни контролни табла		-	
Източници на захранване			

Спецификацията за системата трябва да бъде такава, че да може да се прилага дори когато не е необходимо да се определят експлоатационните качества при дадена характеристика, тъй като най-малко в една от държавите-членки ще се окаже, че няма законово изискване за такава характеристика (вж. член 2, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО и, при необходимост, параграф 1.2.3. от Тълкувателните документи). В тези случаи от производителя не трябва да се изисква задължително да потвърди такава характеристика, ако той не желае да декларира експлоатационните качества на продукта в това отношение.